

OBEC HORNÉ HÁMRE

Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre

podľa rozdeľovníka

Váš list, číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žarnovica
OcU 2025/465 Ing. Haviar/0456830027 10.12.2025

Vec

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, zastúpená spoločnosťou ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, IČO: 46 307 303 podal dňa 04.12.2025 na stavebný úrad Horné Hámre žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

názov stavby: **„15402 Horné Hámre – Katrenovci – Rekonštrukcia a rozšírenie NNS“**
stavebné objekty: **SO 04 – Montáž NN vzdušného vedenia**
na pozemku parcelné číslo: **CKN 3646, líniová stavba**
v obci: **Horné Hámre**
v katastrálnom území: **Horné Hámre**
stavebník: **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151**
splnomocnený zástupca: **ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, IČO: 46307303**
Zodpovedný projektant: **Ing. Tomáš Šimurda, ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 6049*A2**

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad vydal na stavbu stavebné povolenie pod číslom spisu: 505/2023 SP-18/2023 dňa 19.12.2023, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2024.

Účel a popis stavby:

SO 04 – Montáž NN
vzdušného vedenia:

Bude použitý závesný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25 mm², dĺžka trasy nového vedenia je 110,00 m, budú osadené 4 nové podperné body (č. 10,11,12,13), izolovaný vodič bude vedený na podperných bodoch pomocou nosných a kotevných svoriek.

Telefón Fax E – mail Internet ICO
045/6812780 045/6814734 hhamre@hornehamre.sk 00320641

Vybavuje: Ing. Jozef Haviar, č. tel.: 045/6830027, fax: 045/6812152, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Navrhované technické riešenie rieši rekonštrukciu verejnej NN siete a to v rozsahu – výmena holých AlFe vodičov za samonosný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25 mm², rekonštrukciu domových prípojok v úseku, kde dochádza k výmene podperných bodov, montáž nového vzdušného izolovaného vedenia v dĺžke 143,00 m. Stavbu tvoria 4 stavebné objekty: SO 01 – Demontáž, SO 02 – Rekonštrukcia NN vedenia, SO 03 – Úprava domových prípojok, SO 04 – Montáž NN vzdušného vedenia. Stavba v rozsahu stavebných objektov SO 01 až SO 03 predstavuje údržbu existujúceho stavu energetického zariadenia (tento rozsah prác nevyžaduje povolenie stavebného úradu), predmetom rozhodnutia stavebného úradu o povolení stavby je stavebný objekt SO 04 – Montáž NN vzdušného vedenia. Montáž sa bude realizovať v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pred každým začatím prác sa musí skontrolovať beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené skratovanie vedenia pripojí na sieť. Pred začatím prác je potrebné zamerať všetky podzemné káblové vedenia a vodovodné potrubia. Predmetom stavebného objektu SO 04 – Montáž NN vzdušného vedenia je realizácia nového NN vedenia v dĺžke 110,00 m. Na nové vedenie bude použitý závesný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25 mm² a to od podperného bodu (PB č.9) smer podperný bod (PB č. 13) a tam bude ukončený. Na trase nového vedenia budú osadené 4 nové podperné body. Izolovaný vodič bude vedený na podperných bodoch pomocou nosných a kotevných svoriek. Konzoly budú použité oceľové, pozinkované, na betónové stĺpy typ – strmeňová objímka s hákom. Svorky budú použité kotevné pre ukotvenie samonosného vodiča, nosné pre uchytenie izolovaných vodičov, prepichovacie typ P4X 150D a P2X 150 na odbočku. NN vývod bude istený nožovými poistkami podľa jednopólovej schémy zapojenia.

Pre uzemnenie zvodničov sa použije uzemňovací vodič FeZn 50 mm² (drôt FeZn 10 mm), ktorý sa privedie pod ochranným uholníkom do zeme, kde sa spojí so zemou doskou ZD 01 2000x250 mm, prípadne sa použijú zemné tyče 3xZT2. Hodnota zemného odporu nesmie byť väčšia 10 ohmov.

Projektovú dokumentáciu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Tomáš Šimurda, ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 6049*A2.

Termín predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby stavebný úrad určuje v termíne do **18.01.2028**.

Obec Horné Hámre, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s § 69 stavebného zákona, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery povoľovanej stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predĺženia platnosti povoľovanej stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť počas stránkových dní na Meste Žarnovica, Spoločnom stavebnom úrade – oddelení výstavby, investícií a životného prostredia, Námestie Slovenského národného povstania 1/33, 966 81 Žarnovica.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote, ktorý bol vyzvaný o začatí konania, neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo od toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan Mokrý
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Splnomocnený zástupca: ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
3. Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Šimurda, ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
4. Vlastníci dotknutých nehnuteľností
5. Vlastníci susedných nehnuteľností a stavieb

Doručí sa:

6. Starosta obce Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre
7. Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre
8. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická ulica 53, 966 81 Žarnovica

Na vedomie:

12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Splnomocnený zástupca: ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
14. Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Šimurda, ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

Toto oznámenie Obce Horné Hámre o predĺženie platnosti stavebného povolenia líniovej stavby: „**15402 – Horné Hámre – Katrenovci – Rekonštrukcia a rozšírenie NNS**“ pod číslom spisu: OcU 2025/465 zo dňa 10.12.2025 má zároveň povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Vyhlásené dňa:

.....
Pečiatka a podpis starostu obce, ktorý potvrdzuje vyššie uvedené údaje

Zvesené dňa:

.....
Pečiatka a podpis starostu obce, ktorý potvrdzuje vyššie uvedené údaje