

Ing.Viliam Herko,

Obec Horné Hámre	
Dátum:	30.9.2026
Prílohy:	Číslo spisu: 044/2026/1
	Lybavuje:

Obec Horné Hámre 45 96681 Horné Hámre

29.9.2026

Vec: odvolanie voči rozhodnutiu z 16.09.2026 č.OcU-2026/340, KR/AR/ 05/2026, ktoré dopl. KR z 21.07.2025 pod č.53/2025 KR-02/2025, stavba-11245 H.Hámre-Pajer do Oslanov-Zah 2x DTS...

Týmto sa odvolávam voči rozhodnutiu kolaudovať uvedenú stavbu 11245-Horné Hámre-Pajer nakoľko SSd Žilina vytvoril trvalé bezpečnostné riziko na mojom pozemku KN-C č.4108.

Žiaden Stavebný úrad v kolaudačnom konaní nemôže zlegalizovať toto nebezpečné križovanie s objektom, ktorý nie je povolenou stavbou /vodovod Drienčie-Horný Pajer/, ktorý nespĺňa technickú normu STN 73 6005 na križovanie. Stavebný úrad nemôže legitimizovať nelegálny stav v rámci kolaudácie. Svojím postupom by došlo k legalizácii čiernej stavby vodovodu Drienčie-Horný Pajer. Vodovod nemá Geometrický plán priznania práva uloženia inžinierskej siete na jednotlivých pozemkoch s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geo.a kartografii.

Podstatné je, že popis križovania, rez križovania, č.výkr.22,12/2019 sú úplne chybné, nedodržuje sa príslušná norma STN 73 6005, podľa ktorej sa vodovodné potrubie kladie pod podzemné vedenie vysokého napätia. Križovanie nie je realizované v zmysle platnej normy. Tu je to naprojektované opačne-vodovodné potrubie je nad podzemným vedením vysokého napätia-to je nepripustné nielen projektovať a tiež realizovať v praxi. Žiadna odborne spôsobilá osoba to nemôže urobiť. Umiestniť VN pod neoficiálny vodovod je totálne zlyhanie stavebníka aj s osobami čo zatŕkli ROXOR v mieste križovania- niekto aj skontroloval prípadné poškodenie izolácie, alebo sa potrubia zahrabali zemou bez preverenia technického zabezpečenia.

ROXOR zatŕčený na pozemku v mieste križovania je obrovský hazard, bezpečnostný incident, ohrozenie života, majetku, bleskozvod v tesnej blízkosti VN/bol odstránený inými osobami-cudzie osoby na pracovisku./V prípade prasknutia vodovodu tečúca voda poruší ochranu VN a dôjde k ohrozeniu životov používateľov vodovodu.

Ako vlastník pozemku KN-C 4108 nesúhlasím s vydaním kolaudačného rozhodnutia a legalizáciu tohto nebezpečného stavu. Z technického aj z legislatívneho hľadiska nie je možné projektovať a kolaudovať s objektom, ktorý právne neexistuje a nespĺňa podmienky pre bezpečné križovanie inžinierskych sietí.

Roky žiadam SSd o priestorové oddelenie jednotlivých stavieb/sietí/, tým dôjde k zabezpečeniu správnosti stavby 11245 Horné Hámre-Pajer. Prekládka Vodovodu je rovnako technicky možná a jednoduchá, len musí nadobudnúť právny status, určite nie tak, ako sa to urobilo. Týmto sa odstráni vysoko nebezpečný stav-bezpečnostný incident, ohrozenie života do budúcnosti.

Vyzývam všetkých k zodpovednosti, každý používateľ vodovodu má právo vedieť o nebezpečenstve, ktoré sa tu časom môže stať.

S pozdravom Ing.Viliam Herko,